



ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG
FÜR DAS GAS- UND WASSERFACH

Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
A-1015 Wien, Schuberting 14, Postfach 26
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit



ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer

W 1.041

Gültigkeitsdauer

bis Ende September 2011

Inhaber

**buntmetall amstetten Ges.m.b.H.
A-3300 Amstetten, Fabrikstraße 4**

◆ Vertrieb in Österreich

Metallwerk Möllersdorf
Handelsgesellschaft m.b.H.
A-1140 Wien, Lützowgasse 12-14

Hersteller

buntmetall amstetten / AT

Prüfart

Verlängerungsprüfung

Prüfbericht

HL 7658 vom 3. März 2009

Prüfrichtlinien

PW 402 (Ausz. Jänner 2008)
in Verbindung mit den ÖNORMEN EN 1057,
EN 10232, EN 10234 und EN 10235

Produkt

Nahtlose Rohre aus Kupfer
für Trinkwasserleitungen

Markenname: SUPERSAN®


R220: 6 x 1, 8 x 1, 10 x 1, 12 x 1, 15 x 1, 18 x 1,
22 x 1,

R250: 8 x 1, 10 x 1, 12 x 1, 15 x 1, 18 x 1,
22 x 1, 28 x 1

R290: 6 x 1, 8 x 1, 10 x 1, 12 x 1, 15 x 1, 18 x 1,
22 x 1, 28 x 1, 28 x 1,5, 35 x 1, 35 x 1,5,
42 x 1, 42 x 1,5, 54 x 1,5, 54 x 2, 64 x 2,
76,1 x 2, 88,9 x 2, 88,9 x 2,5, 108 x 2,5

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke
Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und
Wasserversorgung.“

Wien, 30. März 2009


Dipl.-Ing (FH) Alexander Schwanzer
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle