



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE  
Laboratorij za toplinu i toplinske uređaje  
I. Lučića 5, 10000 Zagreb Tel.:(01)616 8222, Fax.:(01)615 6940  
www.fsb.hr/termolab e-mail: termolab@fsb.hr



## CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI Br. 03217-2-59/05

### CERTIFIKAT No.

Proizvod: **PREDIZOLIRANE CIJEVI Caplex**  
Product: **PRIBOR Caplex**

Podnositelj zahtjeva: **BRUGG Rohrsysteme GmbH, CH-5314**  
Applicant: **Kleindottingen, Švicarska**

Proizvođač: **BRUGG Rohrsysteme GmbH, CH-5314**  
Manufacturer: **Kleindottingen, Švicarska**

Osnovna obilježja proizvoda:

*Principal characteristics of the product:*

Predizolirane savitljive cijevi i pribor za toplovodno grijanje( PN 6 bar; serija 5), pitku i ostale vrste voda (PN 10 bar; serija 3.2)  
Unutrašnja savitljiva cijev : Polietilen visoke gustoće PE-HD, PEX  
Izolacija: poliuretanska pjena bez freona (otporna do 95 °C)  
Međusloj: Polietilen PE  
Vanjski zaštitni plašt: polietilen PE-LD

Datum proizvodnje: 2005

*Date of production:*

Broj i datum izvješća o ispitivanju: 59/05

*Test report number and date:*

Rok važnosti: 3 godine

*Certificate validity:*

**Ovim se potvrđuje da su značajke proizvoda u skladu sa zahtjevima slijedećih propisa i normi**

***It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards***

**EN 12318-2, DIN 16892, DIN 16893, ISO 9001:2000, ISO 14001:2004**

Potpis ovlaštene osobe  
*Signature of authorized person*

Datum  
*Date*

Prof. dr. Srećko Švaić

14.11.2005.



Prof. dr. Tonko Čurko