



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
Laboratorij za toplinu i toplinske uređaje
I. Lučića 5, 10000 Zagreb Tel.:(01)616 8222, Fax.:(01)615 6940
www.fsb.hr/termolab e-mail: termolab@fsb.hr



CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI Br. 03217-4-59/05

CERTIFIKAT No.

Proizvod: **PREDIZOLIRANE CIJEVI Casaflex**
Product: **PRIBOR Casaflex**

Podnositelj zahtjeva: BRUGG Rohrsysteme GmbH, CH-5314
Applicant: Kleindottingen, Švicarska

Proizvođač: BRUGG Rohrsysteme GmbH, CH-5314
Manufacturer: Kleindottingen, Švicarska

Osnovna obilježja proizvoda:

Principal characteristics of the product:

Predizolirane cijevi i pribor za toplovodno daljinsko grijanje
Unutrašnja cijev : Nehrđajući čelik X5 CrNi18/10 ili X6 CrNiMoTi 17-12-2 ili X2 CrNiMo 17-12-2 (radni tlak do 25 bar, radna temp. 160°C)
Izolacija: savitljiva poliuretanska pjena bez freona (otporna do 180 °C)
Vanjski zaštitni plašt: polietilen niske gustoće PE-LE
Ugrađena indikacija propuštanja

Datum proizvodnje: 2005

Date of production:

Broj i datum izvješća o ispitivanju: 59/05

Test report number and date:

Rok važnosti: 3 godine

Certificate validity:

Ovim se potvrđuje da su značajke proizvoda u skladu sa zahtjevima slijedećih propisa i normi

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards

EN 10088, VDE 0209, ISO 9001:2000, ISO 14001:2004

Potpis ovlaštene osobe
Signature of authorized person

Datum
Date

Prof. dr. Srećko Švaić

14.11.2005.



Prof. dr. Tonko Čurko