



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
Laboratorij za toplinu i toplinske uređaje
I. Lučića 5, 10000 Zagreb Tel.:(01)616 8222, Fax.:(01)615 6940
www.fsb.hr/termolab e-mail: termolab@fsb.hr



CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI Br. 03217-1-59/05

CERTIFIKAT No.

Proizvod: **PREDIZOLIRANE CIJEVI Flexwell**
Product: **PRIBOR Flexwell**

Podnositelj zahtjeva: **BRUGG Rohrsysteme GmbH, CH-5314**
Applicant: **Kleindottingen, Švicarska**

Proizvođač: **BRUGG Rohrsysteme GmbH, CH-5314**
Manufacturer: **Kleindottingen, Švicarska**

Osnovna obilježja proizvoda:

Principal characteristics of the product:

Predizolirane savitljive cijevi i pribor za toplovodno daljinsko grijanje i toplu sanitarnu vodu, kondenzat i pitku vodu.

Unutrašnja savitljiva cijev : X5CrNi18-10, X6 CrNiMoTi 17-12-2, X2 CrNiMo 17-12-2

Vanjska savitljiva cijev: čelik Ast 4 LG, DIN 1624

Izolacija: poliuretanska tvrda pjena bez freona (otporna do 150 °C)

Vanjski zaštitni plašt: polietilen PE-LD/2YM2, DIN-VDE 0207

Datum proizvodnje: 2005

Date of production:

Broj i datum izvješća o ispitivanju: 59/05

Test report number and date:

Rok važnosti: 3 godine

Certificate validity:

Ovim se potvrđuje da su značajke proizvoda u skladu sa zahtjevima slijedećih propisa i normi

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards

EN 10088, DIN-VDE 0207, DIN 1624, ISO 9001:2000, ISO 14001:2004

Potpis ovlaštene osobe
Signature of authorized person

Datum
Date

Prof. dr. Srećko Švaić

14.11.2005.



Prof. dr. Tonko Čurko