



ZERTIFIKAT NR. 7606 - 184

Zertifizierungsantrag: Brugg Rohrsystem AG, Industriestrasse 39, CH- 5314 Kleindöttingen
vom: 30.06.1976

Gestützt auf das Prüf- und Zulassungsreglement der Technischen Prüfstelle Wasser (W/TPW 101) zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Isolierte Fernleitungen
Bezeichnung: FLEXWELL, CASAFLEX
Modelle / Typen: FLE 30/91, -30/116, -39/116, -39/148, -60/148, -75/171, -98/171,
-98/220, -127/220, -147/220, -200/310;
CFL 22/91, -30/91, -30/111 PLUS, -39/111, -39/126 PLUS, -48/111, -48/126
PLUS, -60/126 - 60/142 PLUS
DN: 25...150 PN: 16 tmax. =95 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW PKW-Entscheid

Gültigkeit: 31.03.2007

Der Auftraggeber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

Bemerkungen: -

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches

Zürich, 17. Februar 2003


Geschäftsleitung


Zertifizierungsstelle Wasser