



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8209BQ0171
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	REHAU AG + Co Ytterbium 4, D-91058 Erlangen
Vertreiber <i>distributor</i>	REHAU AG + Co Ytterbium 4, D-91058 Erlangen
Produktart <i>product category</i>	Verbundrohre für die Trinkwasserinstallation: PE-Xa/Al/PE-HD-Rohr, Fert.-Gr. 1 (8209)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Verbundrohr: PE-Xa/Al/PE-HD (RT)
Modell <i>model</i>	RAUTITAN stabil
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: RA 6443.201693.19 vom 27.09.2019 (SKZ) Baumusterprüfung: 129221/18 vom 26.02.2019 (SKZ) Ergänzungsprüfung: 126557/17 vom 09.11.2018 (SKZ) Ergänzungsprüfung: B441/14.2 vom 11.02.2015 (IMA) Baumusterprüfung: 110401406 vom 06.08.2013 (KIW) Mechanikprüfung: 090701170 vom 27.09.2010 (KIW) Baumusterprüfung: B111/4 vom 19.05.2005 (IMA) KTW-Prüfung: KR 018/20 vom 25.02.2020 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 542 (01.08.2009) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	19.05.2025 / 20-0191-WNV

03.04.2020 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
RAUTITAN stabil	Fertigungsgruppe: 1	Abmessungen: bis 63 mm

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
RAUTITAN stabil	Färbung der Außenschicht: Silber
RAUTITAN stabil platinum	Färbung der Außenschicht: Platinum

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

geprüfte Abmessungen: 16,2 x 2,6 mm (Al: 0,2 mm), 20,0 x 2,9 mm (Al: 0,3 mm), 25,0 x 3,7 mm (Al: 0,4 mm), 32,0 x 4,7 mm (Al: 0,4 mm) und 40,0 x 6,0 mm (Al: 0,5 mm)